



МИНЭКС

межрегиональный институт
экспертизы

115280, г. Москва, проезд 1 й Автозаводский,
д. 4, корпус 1, этаж 5, пом. 1, ком. 47
ИНН/КПП 7725377448/772501001
ОГРН 1177746549914
info@minexpert.info, www.minexpert.info
Тел./факс.: +7 495 134 3588

Директору по развитию
ООО Спецзастройщик «КСМ»
С.А. Бобровой

Исх. №0051/У-21 от «21» апреля 2021 года
на № 215-окс от «20» апреля 2021 года

В ответ на Ваш запрос (исх. 215-окс от 20.04.2021 г.) уточняем, что в положительном заключении негосударственной экспертизы № 43-2-1-3-025028-2020 от 17.06.2020 г. по объекту «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 43:40:000587:3662», абзац 4 раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» следует читать в следующей редакции:

«Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухоотводчиков, установленных в верхних точках систем (у радиаторов воздуховыпускная пробка встроенная). На всех стояках систем отопления устанавливаются статические балансировочные клапаны «БАЛЛОРЕКС» фирмы «БРОЕН», предназначенные для гидравлической балансировки стояков. Эти клапаны также позволяют перекрыть стояк, спустить из него воду через сливной кран и измерить фактический расход теплоносителя в стояке».

С уважением,
Технический директор ООО «МИНЭКС»

8-800-707-81-57, доб. 231
звонок по России бесплатный



Патрушев Михаил Юрьевич